

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21OM42 от 14 января 2022г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Фактический адрес:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 95, дом 16а;
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 95, дом 17,
помещение 81
Телефон, факс (3952) 23-13-71; (3955) 67-55-22
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 075077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Улаханов П.А.

12.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2.7102 от 12 сентября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат". (ИНН 3801008180 ОГРН 1023800524330)

Юридический адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1

2. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок типа ЦЕМ 0, класса прочности 42,5, нормальноотвердевающий (бездобавочный) портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н ГОСТ 31108-2020; дата изготовления: 05.09.2022; срок годности: нет данных; объем партии: нет данных; отобрано 1,2 кг

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат".

Юридический адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1

Фактический адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1

4. Место отбора: АО "Ангарскцемент", Иркутская область, г. Ангарск, квартал 4 (Первый промышленный массив тер.), строение 1, цех готовой продукции.

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.09.2022 с 09:30 до 10:30

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Загородникова Т.В., Начальник ОТК и Лаборатории

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 07.09.2022 11:00

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор № 341-Р от 17.08.2022

Ответственность за отбор и доставку пробы несет заявитель.

7. НД на продукцию: ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия", ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»

8. Код образца (пробы): 22.7102 2

9. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

10. НД, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрометрический комплекс "Прогресс"	0560Ар-Б-Г	С-БП/14-10-2021/102030837 от 14.10.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.09.2022 11:30 Внутрिलाбораторный номер 7102 - 3095 испытания проведены по адресу: 665808, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 95, дом 17, помещение 81 дата начала испытаний 12.09.2022 11:00 дата выдачи результата 12.09.2022 15:00				
1	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	135±59	ГОСТ 30108-94
2	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	25,9±6,6	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность K-40/ удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	18,4±6,6	ГОСТ 30108-94
4	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов/ эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	62±12	ГОСТ 30108-94

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кожушко Н. А., Заведующий отделом приема и регистрации проб