

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21OM42 от 14 января 2022г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилисера, 51
Фактический адрес:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 95, дом 16а;
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 95, дом 17,
помещение 81
Телефон, факс (3952) 23-13-71; (3955) 67-55-22
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Улаханов П.А.

17.11.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2.9319 от 17 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Тимлюйский цементный завод" (ИНН 0309011992 ОГРН 1050300751478)

Юридический адрес: РОССИЯ, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, улица Промышленная 3.

2. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок типа ЦЕМ 0, класса прочности 32,5, нормальноотвердевающий (бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 32,5Н ГОСТ 31108-2020); срок годности: нет данных; объем партии: нет данных; отобрано 2 кг.

3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "Тимлюйский цементный завод"

Юридический адрес: РОССИЯ, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, улица Промышленная 3.

Фактический адрес: РОССИЯ, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, улица Промышленная, 3.

4. Место отбора: Общество с ограниченной ответственностью "Тимлюйский цементный завод", РОССИЯ, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, улица Промышленная, 3.

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 11.11.2022 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Кобылкина Л.А., Начальник ПТО

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 14.11.2022 15:00

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договорные отношения, договор № 384-ПК от 03.10.2022г.

Ответственность за отбор и доставку пробы несет заявитель. т. 89243520014

7. НД на продукцию: ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия".

8. Код образца (пробы): 22.9319 2

9. Условия проведения испытаний: соответствуют НД на методы исследований.

10. НД, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".


II. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Спектрометрический комплекс "Прогресс"	0560Ар-Б-Г	С-БП/14-10-2022/193752330 от 14.10.2022

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.11.2022 15:30 Внутрилабораторный номер 9319 - 3879 испытания проведены по адресу: 665808, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 95, дом 16а. дата начала испытаний 15.11.2022 13:00 дата выдачи результата 16.11.2022 09:54				
1	Удельная активность Ra-226/удельная активность радия-226/радий-226	Бк/кг	19,1±6,0	ГОСТ 30108-94
2	Удельная активность Th-232/удельная активность тория-232/торий-232	Бк/кг	19,3±6,0	ГОСТ 30108-94
3	Удельная активность K-40/ удельная активность калия-40/калий-40	Бк/кг	195±73	ГОСТ 30108-94
4	Расчетный показатель: эффективная удельная активность природных радионуклидов/ эффективная удельная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	62±12	ГОСТ 30108-94
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Бодиенков С.Г. – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям				

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Кожушко Н. А.,
Заведующий отделом приема и регистрации проб